

**BUREAU VERITAS**  
Certification



## Certificado de Conformidade

### BR25120002

CONFERIDO AO SOLICITANTE  
**MAJE DO NORDESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE  
MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.**

CNPJ: 04.900.482/0001-97  
RODOVIA PE-05 S/Nº - LOTE 1 – QUADRA A - TIÚMA  
CEP: 54.737-200 – SÃO LOURENÇO DA MATA – PE – BRASIL

**FABRICANTE: MAJE DO NORDESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS  
ELÉTRICOS LTDA.**

CNPJ: 04.900.482/0001-97  
RODOVIA PE-05 S/Nº - LOTE 1 – QUADRA A - TIÚMA  
CEP: 54.737-200 – SÃO LOURENÇO DA MATA – PE – BRASIL

**REPRESENTANTE LEGAL: MAJE DO NORDESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE  
MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.**

CNPJ: 04.900.482/0001-97  
RODOVIA PE-05 S/Nº - LOTE 1 – QUADRA A - TIÚMA  
CEP: 54.737-200 – SÃO LOURENÇO DA MATA – PE – BRASIL

**O Bureau Veritas Certification certifica que o Produto constante no item escopo de  
fornecimento abaixo especificado, foi avaliado e encontrado em conformidade com os  
requisitos dos documentos de referência.**

Documento de Referência

**RTQ ANEXO DA PORTARIA INMETRO Nº243 DE 06/10/2006 E PORTARIA INMETRO Nº348  
DE 13/09/2007**

Escopo de fornecimento

**DISJUNTORES**

*Data de Início deste Ciclo: 11 DE ABRIL DE 2017.*

*Certificado válido até: 10 DE ABRIL DE 2020.*


*Este Certificado de Conformidade foi emitido segundo modelo de certificação 5 e é válido somente acompanhado das páginas de 1 a 2. A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do Bureau Veritas Certification e previstas no RAC específico.*

*Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.*

*Contrato de Certificação de Produto: BP-2418352.*

*Data de Aprovação Original: 11 DE MARÇO DE 2017.*

*Data: 11 DE ABRIL DE 2017*

  
Washington Luiz  
Coordenador Técnico Certificação de Produto  
Bureau Veritas Certification  
Avenida Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar  
Centro Administrativo Santo Amaro  
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil  
Tel.: (11) 2655 - 9000 / (11) 2655 - 9322  
[www.bureauveritascertification.com.br](http://www.bureauveritascertification.com.br)



*O uso da Identificação acima indica a acreditação com  
Relação às atividades cobertas pelo Certificado nº OCP-0018.*



## Certificado de Conformidade

### BR25120002

#### Escopo de fornecimento

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO ELETROMAR “DQE”  
Tensões Nominais / Número de Pólos / Capacidade de Interrupção  
127V~/ 1P / Icn=5kA / 220V~/ 1P / Icn=3kA  
220V~/ 2P e 3P / Icn=5kA / 380V~/ 2P e 3P / Icn=3kA  
Categoria de Desempenho: P1 | Frequência: 50/60Hz  
Temperatura de Referência: 25°C

Série Homogênea – Correntes Nominais: 10A, 15A, 20A, 25A, 30A, 35A, 40A, 50A e 60A

“Esta autorização está vinculada a um contrato e para o endereço acima citado”

#### DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

*Data da auditoria no fabricante: 21/02/2017*

*Relatórios de ensaios: nº 004, nº 005, nº 006 e nº 007 de 10/03/2017 emitidos pelo laboratório Hager Group e nº 5343-01-PROT de 23/03/2017 emitido pela TÜV Rheinland.*

HISTORICO DE REVISÕES	
DATA	DESCRIÇÃO
11/04/2017	Emissão inicial.

*Data de Emissão: 11 DE ABRIL DE 2017*

